

**Cantiere** PROCEDURE OPERATIVE COVID-19

**Processo** Procedure operative Covid-19

**Fase** Covid 19 - Manutenzione ordinaria e straordinaria unità di climatizzazione tipo Roof Top, recuperatori di calore e UTA

**Campo di applicazione** La presente procedura operativa si applica alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle unità di climatizzazione aria/aria, unità di trattamento dell'aria, e recuperatori d'aria, al fine di massima protezione da Covid-19

**Schede di rischio**

**Composizione squadra**

- 1-2 Tecnico specializzato

#### Sostanze

- Detergente disinfettante ZEP DK SAN RTU  Gel disinfettante a base alcolica

#### Dotazioni di sicurezza

- Carta in rotolo monouso  Guanti in lattice monouso  
 Maschera di protezione respiratoria per prodotti organici FFP3  Occhiali a maschera con lenti infrangibili  
 Tuta da lavoro intera compreso copricapo in tyvek o materiale simile  Visiera paraspruzzi

#### Norme comportamentali

##### • Allontanamento dei non addetti ai lavori

All'accesso presso il luogo d'intervento, sarà necessario richiedere l'allontanamento dal locale o area di lavoro, di tutte le persone non strettamente necessarie allo svolgimento dell'intervento stesso.

Potrà essere presente solo una persona che dovrà mantenersi ad una distanza superiore ad 1,5 metri dall'operatore e non soggetta a stato influenzale o di raffreddamento con possibile emissione di starnuti o colpi di tosse.

##### • Attrezzature e materiali

Gli attrezzi di lavoro e le strumentazioni quali Smartphone, cercafughe elettronico, gruppo manometrico, ecc., dovranno essere appoggiati su superfici precedentemente coperte con la carta a rotolo, in modo da evitare il contatto diretto con le superfici presenti nel locale di lavoro. A termine intervento devono essere sanificate con detergente sanificante DK SAN.

##### • Divieti

E' assolutamente vietato togliersi i DPI, prima di aver terminato il carico delle attrezzature e materiale e essere rientrati in cabina di guida del furgone, per procedere allo spostamento del mezzo.

Igienizzare le mani con il gel, spesso ed in particolar modo al termine dell'intervento.

##### • DPI: Verifiche dopo l'uso

I DPI, devono essere controllati per verificarne l'efficienza e l'integrità.

Al termine della giornata lavorativa, i DPI riutilizzabili, devono essere sanificati con il disinfettante a base alcolica.

I DPI che risultassero danneggiati o non garantissero l'efficacia devono essere riconsegnati al magazzino che ne provvederà all'immediata sostituzione.

##### • Obbligo di avviso in caso di malessere

Se durante l'attività lavorativa si accusasse un malessere come febbre o sintomi da raffreddamento, è obbligatorio comunicarlo tempestivamente al proprio responsabile di settore o direttamente alla Direzione aziendale, in modo da poter assistere la persona nel modo più appropriato.

#### Rischi generici

#### Indice di rischio

##### • Contaminazione personale da agente patogeno

**Moderato**

Dovuto al flusso d'aria e al contatto con superfici potenzialmente infette.

#### Misure di prevenzione e protezione adottate

#### Adeguatezza

#### MISURE ORGANIZZATIVE

##### • Composizione squadre di lavoro

**ADEGUATO**

Durante gli spostamenti con utilizzo dei mezzi di trasporto, quando nell'abitacolo c'è presenza di più di una persona, è obbligatorio indossare la mascherina.

---

**DOTAZIONI DI SICUREZZA**

• **Dispositivi di protezione individuale**

**ADEGUATO**

Prima di accedere presso l'unità abitativa è obbligatorio indossare i seguenti DPI:

- 1) Maschera di protezione respiratoria per prodotti organici FFP3;
- 2) Guanti in lattice monouso;
- 3) Occhiali a maschera con lenti infrangibili;
- 4) Tuta da lavoro intera compreso copricapo in tyvek.